


Złącze kontrolne przykręcane


Służy do łączenia drutu z bednarką oraz bednarki z bednarką do szerokości 25mm.



NR KAT.	a	b	ŚRUBA	MATERIAŁ
3.16	55	55	4xM8/20	Stal ocynk.
5.35	55	55	4xM8/20	Miedź
8.40	55	55	4xM8/20	Stal nierdz.

Produkt spełniający wymagania normy:

- PN-EN 62561-1:2012



P.P.H.U. ELEKTROBUD Tomasz Ratajak

Ul. Powstańców Wielkopolskich 57
62-030 Luboń

Tel/fax 61-8-106-019

tel. kom. 601-56-71-92

e-mail: elektrobud@odgromy.eu

www.odgromy.eu